



ORDENANZA DE VERTIDOS A LA RED MUNICIPAL DE ALCANTARILLADO.

1. Objeto y ámbito de la ordenanza.

Artículo 1. Es objeto de la presente ordenanza regular las condiciones de los vertidos de aguas residuales a las redes de alcantarillado y colectores, con especial referencia a las prescripciones a que habrán de someterse en esta materia los usuarios actuales y futuros, de conformidad con las siguientes finalidades:

a) Proteger el medio receptor de las aguas residuales, eliminando cualquier efecto tóxico, crónico o agudo, tanto para el hombre como para sus recursos naturales y conseguir los objetivos de calidad asignados a cada uno de estos medios.

b) Preservar la integridad y seguridad de las personas e instalaciones de alcantarillado.

c) Proteger los sistemas de depuración de aguas residuales de la entrada de cargas contaminantes superiores a la capacidad de tratamiento, que no sean tratables o que tengan un efecto perjudicial para estos sistemas.

d) Favorecer la reutilización, en aplicación al terreno, de los fangos obtenidos en las instalaciones de depuración de aguas residuales.

Artículo 2. Quedan sometidos a los preceptos de esta ordenanza todos los vertidos de aguas pluviales y residuales, tanto de naturaleza doméstica como industrial que se efectúen a la red de alcantarillado y colectores, desde edificios, industrias o explotaciones.

Artículo 3. Todas las edificaciones, industrias o explotaciones, tanto de naturaleza pública como privada, que tengan conectados o conecten en el futuro, sus vertidos a la red de alcantarillado, deberán contar con la correspondiente licencias de obras expedida por el Ayuntamiento, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo siguiente.

La licencia de obras explicitará la autorización y condiciones de acometida a la red de alcantarillado.

2. Vertidos de aguas residuales industriales.

Artículo 4. Se entienden como aguas residuales industriales aquellos residuos líquidos o transportados por líquidos, debidos o procesos propios de actividades encuadradas en la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE 1993), Divisiones A,B,C,D,E, 0.90.00 y 0.93.01.

Todos los vertidos a la red de alcantarillado de aguas residuales de origen industrial deberán contar con el permiso de vertido expedido por el Ayuntamiento.



Artículo 5. Límites de emisión de vertidos. Todos los vertidos a la red de alcantarillado deberán ajustarse en su composición y características a las condiciones que a continuación se especifican ajustándose el contenido máximo marcado por los contaminantes más frecuentes en relación a su incidencia sobre las distintas fases de los procesos biológicos de depuración utilizados en la E.D.A.R. de Torralba de Calatrava.

| | |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| PH: Comprendido entre 5.5 y 9 | Cobre total: 1,0 mg/l |
| Conductividad: 3.000 us/cm | Cromo total: 1,0 mg/l |
| Tª. Máxima: 30°C | Cromo hexavalente. 0,5 mg/l |
| DBO ₅ máxima: 350 mg/l | Hierro total: 10,0 mg/l |
| S.S. máxima: 400 mg/l | Mercurio total: 0,05 mg/l |
| DQO: 500 mg/l | Niquel total: 2,0 mg/l |
| Sulfuros: 10 mg/l | Zinc Total: 10,0 mg/l |
| Sulfitos: 10 mg/l | Manganeso: 1,5 mg/l |
| Pirazinas: 100 mg/l | Plomo total: 0,5 mg/l |
| Cianuros: 1,0 mg/l | Aceites y grasas: 100,0 mg/l |
| Nitrógeno amoniacal: 25,0 mg/l | Hidrocarburos halogenados: 1,0 mg/l |
| Arsénico total: 1,0 mg/l | Fenoles: 0,02 mg/l |
| Cadmio total: 0,3 mg/l | Hidrocarburos: 25,0 mg/l |

Artículo 6. En la solicitud del permiso de vertido, junto a los datos de identificación, se expondrán, de manera detallada, las características del vertido, en especial:

- volumen de agua consumida
- volumen máximo y medio de agua residual vertida.
- características de contaminación de las aguas residuales vertidas.
- variaciones estacionales en el volumen y características de contaminación de las aguas residuales vertidas.

Artículo 7. De acuerdo con los datos aportados por los solicitantes, el Ayuntamiento estará facultado para resolver en el sentido de:

a) Prohibir totalmente el vertido, cuando las características que presente no puedan ser corregidas por el oportuno tratamiento. En este caso, los Servicios Técnicos del Ayuntamiento, entidad o empresa en quién delegue, aprobarán el método de almacenaje, transporte y punto de vertido de los residuos propuestos por la industria contaminante.

b) Autorizar el vertido, previa determinación de los tratamientos mínimos que deberán establecerse con anterioridad a su salida a la red general, así como los dispositivos de control, medida de caudal y muestreo que deberá instalar la industria a su costa.



Para ello, el interesado presentará al Ayuntamiento el proyecto de las instalaciones correctoras adecuadas. No se autorizarán las acometidas a las redes de saneamiento hasta que se encuentren terminadas las instalaciones correctoras y los análisis del vertido confirmen que el mismo se adecua a los límites establecidos en la presente ordenanza.

c) Autorizar el vertido sin más limitaciones que las contenidas en esta ordenanza.

Artículo 8- El permiso de vertido estará condicionado al cumplimiento de las condiciones establecidas en esta ordenanza y se otorgará con carácter indefinido siempre y cuando no varíen sustancialmente las condiciones iniciales de autorización.

No se permitirá ninguna conexión a la red de alcantarillado en tanto no se hayan efectuado las obras o instalaciones específicamente determinadas, así como las modificaciones o condicionamientos técnicos que, a la vista de los datos aportados en la solicitud el permiso de vertido, establezca el Ayuntamiento.

Artículo 8.- Cualquier alteración del régimen de vertidos deberá ser notificada de manera inmediata al Ayuntamiento. Dicha notificación deberá contener los datos necesarios para el exacto conocimiento de la naturaleza de la alteración, tanto si afecta a las características, como al tiempo y al volumen del vertido.

De acuerdo con estos datos y las comprobaciones que sean necesarias, el Ayuntamiento adoptará nueva resolución de acuerdo con lo dispuesto en el art. 6.

Artículo 9.- Son responsables de los vertidos, los titulares de los permisos de vertidos.

3. Prohibiciones y limitaciones generales de los vertidos.

Artículo 10.- Queda prohibido verter directa o indirectamente a la red de alcantarillado, aguas residuales o cualquier otro tipo de residuos sólido, líquidos o gaseosos que, en razón de su naturaleza, propiedades y cantidad, causen o puedan causar por sí solos o por interacción con otros derechos, algunos de los siguientes tipos de daños, peligros o inconvenientes en las instalaciones de saneamiento:

- a) formación de mezclas inflamables o explosivas.
- b) Efectos corrosivos sobre los materiales constituyentes de las instalaciones.
- c) Creación de condiciones ambientales nocivas, tóxicas, peligrosas o molestas, que impidan o dificulten el acceso y/o la labor del personal encargado de las inspección, limpieza, mantenimiento o funcionamiento de las instalaciones.
- d) Producción de sedimentos, incrustaciones o cualquier otro tipo de obstrucciones físicas, que dificulten el libre flujo de las aguas residuales, la labor del personal o el adecuado funcionamiento de las instalaciones de depuración.
- e) Perturbaciones y dificultades en el normal desarrollo de los procesos y operaciones de las plantas depuradoras de aguas residuales que impidan alcanzar los niveles óptimos de tratamiento y calidad de agua depurada.



Artículo 11.- Queda totalmente prohibido verter directa o indirectamente a la red de alcantarillado cualquiera de los siguientes productos:

a) disolventes o líquidos orgánicos inmiscibles en agua, combustibles o inflamables.

b) productos a base de alquitrán o residuos alquitranados.

c) sólidos, líquidos, gases o vapores que, en razón de su naturaleza o cantidad, sean susceptibles de dar lugar, por sí mismos o en presencia de otras sustancias, a mezclas inflamables o explosivas en el aire o en mezclas altamente comburentes.

d) materias colorantes o residuos con coloraciones indeseables y no eliminables por los sistemas de depuración.

e) residuos sólidos o viscosos que provoquen o puedan provocar obstrucciones en el flujo de la red de alcantarillado o colectores a que puedan interferir en el transporte de las aguas residuales;

f) gases o vapores combustibles, inflamables, explosivos o tóxicos procedentes de aparatos extractores, de industrias, explotaciones o servicios.

g) humos procedentes de aparatos extractores, de industrias, explosiones o servicios.

h) residuos industriales o comerciales que, por su concentración o características tóxicas y peligrosas requieran un tratamiento específico.

i) Sustancias que puedan producir gases o vapores en la atmósfera de la red de alcantarillado en concentraciones superiores a las indicadas en la legislación y normativa reglamentaria estatal y autonómica de aplicación vigente en cada momento.

Artículo 12.- Salvo las condiciones más restrictivas que para actividades calificadas como molestas, insalubres, nocivas o peligrosas, establezcan las correspondientes licencias de actividad, queda prohibido descargar directa o indirectamente, en las redes de alcantarillado, vertidos con características o concentración total de contaminantes superiores a las indicadas en la legislación y normativa reglamentaria estatal y autonómica de aplicación vigente en cada momento.

Artículo 13.- Los caudales punta vertidos en la red no podrán exceder del valor medio diario que se establezca en la legislación y normativa reglamentaria estatal y autonómica de aplicación vigente en cada momento.

Artículo 14.- Queda expresamente prohibida la dilución de aguas residuales, realizada con la finalidad de satisfacer las limitaciones del artículo 12. Esta práctica será considerada como una infracción a la ordenanza.

Artículo 15.- Si bajo una situación de emergencia se incumplieran alguno o algunos de los preceptos contenidos en la presente ordenanza, se deberá comunicar inmediatamente dicha situación al Ayuntamiento y al servicio encargado de la explotación de la Estación Depuradora de Aguas Residuales. Una vez producida la situación de emergencia, el usuario utilizará todos los medios a su alcance para reducir al máximo de siete días, el usuario deberá remitir al ayuntamiento un informe



detallado del accidente, en el que junto a los datos de identificación deberán figurar los siguientes:

- causas del accidente;
- hora en que se produjo y duración del mismo;
- volumen y características de contaminación del vertido. Medidas correctoras adoptadas;
- hora y forma en que se comunicó el suceso;
- con independencia de otras responsabilidades en que pudieran haber incurrido, los costes de las operaciones a que den lugar los vertidos accidentales, serán abonados por el usuario causante.

4- Muestreo y análisis.

Artículo 16.- Las determinaciones analíticas se realizarán sobre muestras simples recogidas en el momento más representativo del vertido, el cuál será señalado por el Ayuntamiento, entidad o empresa en quien delegue.

Artículo 17.- Los análisis para la determinación de las características de los vertidos, se realizarán conforme a los “Standard Methods for the Examination of Water and Waste-Water”, (APH-A.W.W.A.- WPC.F.), aunque podrán utilizarse otros autorizados por el Ayuntamiento.,

Artículo 18.- El Ayuntamiento, entidad o empresa en quien delegue, en uso de sus facultades, podrá efectuar tantas inspecciones como estime oportunas para verificar las condiciones y características de los vertidos a la red de alcantarillado.

Artículo 19.- Las industrias y explotaciones quedan obligadas a disponer en sus conductos de desagüe, de una arqueta de registro de libre acceso desde el exterior (según esquema del anexo 1), acondicionada para aforar los caudales circulantes, así como para la extracción de muestras. Estas arquetas deberán estar precintadas. La extracción de muestras y en su caso, comprobación de caudales será efectuada por personal al servicio del Ayuntamiento, entidad o empresa en quien delegue, a la cuál deberá facilitársele el acceso las arquetas de registro. Los análisis de las muestras obtenidas se efectuarán por laboratorios homologados. De sus resultados, se remitirá copia al titular del permiso del vertido para su conocimiento.

Del mantenimiento de la arqueta y del registro de la toma de muestras será responsabilidad de la entidad productora del vertido.

Artículo 20.- La carencia del permiso de vertido, la obstrucción a la acción inspectora o la falsedad en los datos exigidos, independientemente del ejercicio de las acciones legales que correspondan, implicará la rescisión del permiso de vertido, pudiendo determinar la desconexión de la red de alcantarillado.

6. Infracciones y sanciones.



Artículo 21.- Se consideran infracciones:

A) Las acciones y omisiones que contraviniendo lo establecido en la presente ordenanza causen daño a los bienes de dominio o uso público, o a los del Ente Gestor encargado de la explotación de la Estación Depuradora de Aguas Residuales.

B) La no aportación de la información periódica que deba entregarse al Ayuntamiento sobre características del efluente o cambios introducidos en el proceso que puedan afectar al mismo.

C) El incumplimiento de cualquier prohibición establecida en la presente ordenanza o la omisión de los actos a que obliga.

D) Los vertidos efectuados sin la autorización correspondiente.

E) La ocultación o el falseamiento de los datos exigidos en la solicitud de vertido.

F) El incumplimiento de las condiciones impuestas en el permiso de vertido.

G) El incumplimiento de las acciones exigidas para la situación de emergencia establecidas en la presente ordenanza.

H) La no existencia de las instalaciones y equipos necesarios para la realización de los controles requeridos o mantenerlos en condiciones no operativas.

I) La evacuación de vertidos sin tratamiento previo, cuando éstos lo requieran, o sin respetar las limitaciones especificadas en esta ordenanza.

J) la obstrucción a la labor inspectora del Ayuntamiento en el acceso a las instalaciones o la negativa a facilitar información requerida.

K) El incumplimiento de las órdenes de suspensión de vertidos.

L) La evacuación de vertidos prohibidos.

Artículo 22.- Las infracciones enumeradas en el artículo anterior podrán ser sancionadas económicamente hasta el máximo autorizado por la legislación vigente.

Sin perjuicio de la sanción que en cada caso proceda, el infractor deberá reparar el daño causado. La reparación tendrá como objeto la restauración de los bienes alterados a la situación anterior a la infracción.

Cuando el daño producido afecte a las infraestructuras de saneamiento, la reparación será realizada por el Ayuntamiento a costa del infractor.

Se entenderá por infraestructuras de saneamiento, las redes de alcantarillado, colectores, emisarios, instalaciones correctoras de contaminación o estaciones depuradoras de aguas residuales.



Si el infractor no procediese a reparar el daño causado en el plazo señalado en el expediente sancionador, el Ayuntamiento procederá a la imposición de multas sucesivas.

Cuando los bienes alterados no puedan ser repuestos a su estado anterior, el infractor deberá indemnizar los daños y perjuicios ocasionados. La valoración de los mismos se hará por el Ayuntamiento.

Artículo 23.- La acción para iniciar el expediente sancionador de las infracciones previstas en esta ordenanza prescribirá a los seis meses contados desde la comisión del hecho o desde la detección del daño causado, si éste no fuera inmediato.

Artículo 24.- La imposición de sanciones y la exigencia de responsabilidades con arreglo a esta ordenanza se realizará mediante la instrucción del correspondiente expediente sancionador y con arreglo a lo previsto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Artículo 25.- Con independencia de las sanciones expuestas, el Ayuntamiento podrá cursar la correspondiente denuncia a los organismos competentes a los efectos oportunos,

Artículo 26.- La potestad sancionadora corresponderá al Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento, el cuál podrá delegar tanto la imposición de multas como cualquier otra medida a adoptar.

Disposición Transitoria.- Todas las industrias existentes con anterioridad a la aprobación de esta ordenanza, deberán solicitar, en el plazo de seis meses a partir de su entrada en vigor, permiso para realizar sus vertidos a la red de alcantarillado y deberán adecuar sus instalaciones con la ejecución de la correspondiente arqueta de toma de muestras.

El Ayuntamiento determinará en la ordenanza fiscal correspondiente, el régimen económico de la prestación del servicio de alcantarillado.

La industria usuaria de la red de saneamiento que utilice para su proceso de producción cantidades de agua distintas a las medidas pro contador de agua potable, deberán disponer de un contador que permita determinar el volumen de agua vertida a la red de saneamiento, a efectos de poder aplicar la ordenanza fiscal.

Disposición Final.- La presente ordenanza entrará en vigor tras la publicación completa de su texto en el Boletín Oficial de la Provincia y de acuerdo con lo establecido en el art. 70.2 de la Ley 7/1985, haya transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 del mismo texto legal, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.



AYUNTAMIENTO DE TORRALBA DE CALATRAVA